

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. **CE-ZSTV-017-21**

na výrobek:

Dřevěné okno a balkónové dveře jednoduché, typ EURO IV-68

žadatel a výrobce:

Walfer spol. s r.o.

756 03 Halenkov č.p. 833

IČO: 63323508

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C3 – jednokřídlová a dvoukřídlová okna a jednokřídlové balkónové dveře
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 8A – dvoukřídlová okna, jednokřídlové balkónové dveře třída 9A – jednokřídlová okna
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Únosnost bezpečnostních zařízení	-	NPD
Akustické vlastnosti	Deklarovaná hodnota	NPD
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	$U_w = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – okna se sklem s $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ a s meziskelním rámečkem Chromatech Ultra F
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 – jednokřídlová a dvoukřídlová okna, jednokřídlové balkónové dveře

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1390-CPD-0530-08/Z vydaného dne 01.10.2008 Oznamujícím subjektem č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky.

Datum vydání: 26. ledna 2021

Platnost do: 31. ledna 2024

Zkušebna STV, LDF MENDELU, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín




Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV

